

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02265/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ».

Место нахождения и адрес юридического лица: 390047, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный Промузел, 21.

ОГРН: 1066230044990, ИНН: 6230054971.

Телефон: +7 (4912) 723-426, адрес электронной почты: avdonin@tn.ru.

Договор уполномоченного лица № 6218 от 18.04.2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 13.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Производственная площадка ООО «Завод Лоджикруф», 390047, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный Промузел, 21.

ОГРН 1047796256694, ИНН 7702521529.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д. 12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы кровельные (фальцевые картины) LOGICFALZ, на основе алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ, с поливинилиденфторидным покрытием (PVDF), толщиной от 0,8 до 1,2 мм, марок: Радиусная фальцевая картина LOGICFALZ, Прямая конусная фальцевая картина LOGICFALZ, Радиусная конусная фальцевая картина LOGICFALZ, Переходной профилированный лист LOGICFALZ с большим фальцем, Переходной профилированный лист LOGICFALZ с малым фальцем, выпускаемые по СТО 72746455-3.11.1-2024 от 14.11.2024 г. «Фальцевые кровельные и фасадные картины из алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ. Технические условия»

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 24.42.22

код ТНВЭД ЕАЭС: 7610 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-593/05-2025 от 12.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/10-03/25 от 13.03.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 8 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Рулоны изделия должны храниться на поддонах рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Изделие должно храниться в закрытом помещении или под навесом, защищающим от прямого воздействия солнечного света и (или) атмосферных осадков. Поддоны с изделием при ненарушенной заводской упаковке допускается хранить на открытой площадке не более пяти суток. Гарантийный срок: 12 месяцев со дня изготовления.

Дата изготовления единицы продукции: 20.01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.05.2025 по 15.05.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02265/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 – Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 – Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 – Нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)