



Испытательный центр
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕКС»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050050, город Алматы, улица Маметовой, 67/1 н.п.1
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050017, город Алматы, микрорайон Кемел,
ул.Серпін, 2В
Тел/факс 8 (727) 313-23-30, E-mail: ops@tekscert.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0650 от 08 апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ СМ/170425/3 от «17» апреля 2025 г.

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Место проведения испытаний (адрес) | г. Алматы, мкр-н Кемел, ул. Серпін, 2В |
| 2 | Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка, артикул) | Детали строительные из пластмасс: водосточная система из поливинилхлорида торговых марок «ТехноНиколь», Желоб 3 м, цвет коричневый, композиции на основе поливинилхлорида, (D125/82), предназначен для сбора дождевой и талой воды с кровли. СТО 72746455-3.5.10-2017 изм.3, ГОСТ Р 59647-2021 |
| 3 | Дата поступления образцов | 26 марта 2025 г. |
| 4 | Акт отбора и идентификации образцов/ Заявка на проведение испытаний по заявляемым показателям | от 13 марта 2025 г. |
| 5 | Количество поступивших образцов | 5 шт. |
| 6 | Наименование, адрес и контактные данные заказчика испытаний | ООО «Завод Шинглас», РФ, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58 |
| 7 | Наименование изготовителя, страна | ОП «Пластики ООО «Завод Шинглас», Россия |
| 8 | Дата изготовления продукции | 05.03.2025 г. |
| 9 | Срок годности/службы | 5 лет |
| 10 | Дата начала испытаний | 26 марта 2025 г. |
| 11 | Дата окончания испытаний | 17 апреля 2025 г. |
| 12 | Обозначение НД, на соответствие требованиям которых проводятся испытания | ТР утв. пр. МИИР РК № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 09.06.2023 г.;
ТР № 348-НК «Требования к маркировке продукции» от 21.05.2021 г.;
ТР утв. ПМЧС РК № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» от 17.08.2021 г.;
ЕСЭГТ утв. реш. КТС №299 от 28.05.2010 г. |
| 13 | Условия проведения испытания | температура 21-23 °С, влажность 58-64 % |

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний, пункты НД	НД, пункты НД, нормы по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
Лаборатория испытаний строительных материалов и мебели (ЛИСМиМ)				
1	Маркировка	Технический регламент утв. пр. МТИ РК №348-НҚ от 21.05.2021 г.	ТР №348-НҚ от 21.05.2021 г. Глава 2 7. Информация для потребителя при реализации продукции предоставляется с продукцией в форме текста, условных обозначений и (или) рисунков на упаковке (таре) и (или) этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах) с учётом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером. 8. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учётом норм правописания государственного и русского языка. 9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах). 10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документами по стандартизации, и предоставляется в четкой и легко читаемой форме. 11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция	Информация для потребителя представлена на этикетке, наклеенной на продукции Информация для потребителя представлена изготовителем Информация для потребителя нанесена на русском и государственном языках Информация расположена на этикетке, наклеенной на каждой продукции Информация чёткая и легко читаемая выполнена печатным способом СТО 72746455-3.5.10-2017 изм.3

1	2	3	4	5
			13. В информации для потребителя о продукции указывается наименование продукции. 17. Информация для потребителя о продукции включает информацию об отличительных свойствах продукции, состоянии и специальной обработке (при наличии) в соответствии с действующими документами по стандартизации на отдельный вид продукции. 20. Наименование <u>изготовителя</u> и организации, принимающей претензии по качеству продукции (уполномоченное изготовителем лицо и (или) импортер), и лицензиара (если продукция изготовлена (произведена) по лицензии), должно соответствовать наименованию, зарегистрированному в установленном порядке в стране его местонахождения. 21. В информации для потребителя указывается наименование и местонахождение (юридический адрес) <u>изготовителя</u> и организации, принимающей претензии по качеству продукции (уполномоченное изготовителем лицо и (или) <u>импортёр</u>), лицензиара (если продукция изготовлена (произведена) по лицензии), регистрационный номер и дату регистрации для продукции, подлежащей в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственной регистрации. 23. Юридический адрес <u>изготовителя</u> и организации, принимающей претензии по качеству продукции (уполномоченное изготовителем лицо и (или) <u>импортёр</u>), и лицензиара (если продукция изготовлена (произведена) по лицензии), включает название страны, города	Марка «Техно-Николь», Желоб 3м, цвет коричневый, композиции на основе поливинилхлорида, (D125/82) Предназначен для сбора дождевой и талой воды с кровли Изготовитель: ОП «Пластики ООО «Завод Шинглас» Изготовитель: ОП «Пластики ООО «Завод Шинглас», Россия, 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21, лит.3' Импортёр: ООО «Завод Шинглас», РФ, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58 Изготовитель: ОП «Пластики ООО «Завод Шинглас», Россия, 390047, г. Рязань, Восточный промузел, 21, лит.3'

1	2	3	4	5
			(области и населённого пункта), улицы, номера дома и офиса. Дополнительно могут быть указаны средства связи указанных лиц: телефон, факс, электронный адрес, интернет-ресурс. 25. В информации для потребителя масса нетто, брутто, основные размеры и объем продукции указываются в метрической системе мер (Международной системе единиц) на упаковке (таре). 27. Условия хранения указываются для продукции, требующей специальных условий хранения (пониженной температуры, светового режима и других). 35. Сохранность информации для потребителя о продукции, применяемой в условиях активного воздействия окружающей среды или в специальных условиях (высокая или низкая температура, агрессивная среда и другие), обеспечивается любым способом, гарантирующим ее сохранность.	Импортёр: ООО «Завод Шинглас», РФ, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58 Размеры, мм: - длина – 3000; - наружная ширина дуги – 125 Трубы и фасонные части хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами, при длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей Сохранность информации для потребителя обеспечивается с печатным способом на этикетке

стр. 5 из 6

TOO "TEKC"

1	2	3	4	5
6	Токсичность продуктов горения: - при времени экспозиции 30 мин, г/м ³	ГОСТ 12.1.044-2018 пп.13.5	ТР № 405 Прил. 1 Глава 2 п. 24 Прил. 15 таблица 2 Т1 (малоопасные) более 120 Т2 (умеренноопасные) от 40 до 120 Т3 (высокоопасные) от 13 до 40 Т4 (чрезвычайно опасные) не более 13	59
Лаборатория химико-аналитических испытаний (ЛХАИ)				
7	Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м ³ Дибутилфталат Диоктилфталат Формальдегид Хлористый водород	МР № 01.025-07, п.9 МР № 01.025-07, п.9 ГОСТ 30255-2014 п.7 РД 52.04.186-89 Часть I, пп.5.2.3.5	ЕСЭГТ утв.реш. КТС №299 от 28.05.2010 г., Глава II, Раздел 6, Подраздел 3, п.3.3, Приложение 6.1, Таблица 1, (п.1) не более 0,10 не более 0,02 не более 0,01 не более 0,10	не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен

УТВЕРДИЛ

начальник ИЦ

Жаксылыкова Л.

17.04.2025 г.

ФИО

дата

ПРОВЕРИЛ

заведующий ЛИСМиМ

Анарбеков К.К.

ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ

специалист ЛИСМиМ

Калипскова М.

ФИО

ПРОВЕРИЛ

заведующий ЛХАИ

Имангалиева Г.М.

ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ

специалист ЛХАИ

Иманбекова Н.С.

ФИО

подпись

Конец протокола испытаний

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения ИЦ ТОО «ТЕКС» не допускается.
Протокол распространяется только на образец (ы), подвергнутый (е) испытаниям.