

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00127/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025293

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф». Место нахождения и место осуществления деятельности: 390047, Россия, г. Рязань, Восточный промузел, 21. ОГРН: 1066230044990. Телефон: +7 (4912) 911-350. Адрес электронной почты: naletova.ia@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф». Место нахождения и место осуществления деятельности: 390047, Россия, г. Рязань, Восточный промузел, 21. Телефон: +7 (4912) 911-350. Адрес электронной почты: naletova.ia@tn.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный ТехноНИКОЛЬ марки: Logicroof V-GR FB SA, выпускаемый по СТО 72746455-3.4.1-2013, максимальной толщиной 2,4 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени – РП4 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний №2/М0234 от 24.04.2019. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015.
2. Акт о результатах анализа состояния производства №8664/АО от 28.03.2019. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2019 по 25.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Самкина
ПОДПИСЬ
Е.О. Варлаков
ПОДПИСЬ

Л.Л. Санкина

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Е.О. Варлаков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ